



rongxin21



正本

检测报告

(Testing Report)

报告编号 (Report ID) : No(环)字(2023)第(1178)号

报告名称:
(Report Description)

废水检测报告

委托单位:
(Applicant)

烟台市蓬莱区融欣化工有限公司

受检单位:
(Inspected unit)

烟台市蓬莱区融欣化工有限公司

山东天辰检测技术服务有限公司

2023 年 06 月 25 日



一、委托单位信息

共 1 页，第 1 页

委托单位	烟台市蓬莱区融欣化工有限公司	检测目的	委托检测
受检单位	烟台市蓬莱区融欣化工有限公司	样品来源	委托方送样
受检单位地址	蓬莱区北沟镇化工园区	检测日期	2023.06.15-2023.06.20

二、废水检测结果

送样日期	样品标识 及样品编号	检测项目	检测结果 (mg/L)	限值 (mg/L)
2023.06.15	2023.6.15 雨水留样 S20230615-1	pH 值 (无量纲)	7.4	/
		CODcr	8	/
		悬浮物	8	/
		氨氮	3.11	/
		石油类	0.11	/
备注	样品状态：无色无味透明液体。限值的数值由委托单位提供。			
结论	检测结果不予判定。			

三、检测技术规范、依据及使用仪器

样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限 (mg/L)
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法	HJ 1147-2020	PHS-3C 型实验室 PH 计 TC-119	/
	石油类	水质 石油类和动植物 油类的测定 红外分光 光度法	HJ 637-2018	JKY-3A 红外测油仪 TC-031	0.06
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-1989	ME204E/02 电子分 析天平 TC-006	/
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳 氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	UV-1801 紫外可见 分光光度计 TC-005	0.025
	CODcr	水质 化学需氧量的测 定 重铬酸盐法	HJ 828-2017	滴定管	4

*****本报告结束*****

报告编写人：
时间：2023.6.15

审核人：
时间：2023.6.15

授权签字人：
时间：2023.6.15
(检验检测专用章)